

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении котельной газоиспользующее оборудование оборудовать системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа, выводом сигнала на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4; СП 62.13330-2011 п.7.2	20.11.2019	
2	Монтаж автоматической пожарной сигнализации произвести с проектной документацией (предоставить проектную документацию)	ППР в РФ № 390 п.61	20.11.2019	
3	Материал покрытия пола и потолка в здании детского сада проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	СП 1.13130 2009 п.4.3.2	20.11.2019	
4	На путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания	ППР в РФ №390 п. 43; ВСН 59-88 п. 2.3; НПБ 104-03* таб. 1, п. 1 «Б»; п. 7.62 СНиП 23-05	20.11.2019	
5	Выполнить круговой проезд вокруг здания детского сада пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1	20.11.2019	
6	Разработать декларацию пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст.64	20.11.2019	
7	Со спального помещения средней группы №1 предусмотреть второй эвакуационный выход	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст.4; СНиП 21-01-97* п.6.13	20.11.2019	